SOCIETATEA COMERCIALĂ EDILUL C.G.A. - S.A
Persoană juridică română
Sediul social: str. Traian, nr.41, Câmpulung
C.U.I. 11339178, Nr.Reg.Com. J19980000709030
Capital social subscris şi vărsat 3.834.286,26 RON
Tel. 0248510285, 0248511688; Fax 0248510030

S.C. EDILUL CGA S.A. CÂMPULUNG
SECRETARIAT NR. 6913
25 : 09 29

COMUNICAT DE PRESĂ

Vă transmitem mai jos rezultatele analizelor la plecarea din Staţia de Tratare Calea Pietroasă şi din două puncte ale reţelei de distribuţie :

1.Tip probă: apă potabilă
Client: S.C. EDILUL CGA S.A.
Loc de prelevare: Plecare Staţia de Tratare Calea Pietroasă
Data executări : 23.09.2025
Proba prelevată conform SR ISO 5667-5:2017 şi ISO 19458:2007 (E)
Observaţii:**apa se încadrează în valorile admise, conform Ordonanta nr.7/2023 aprobata prin Legea 96/2024,privind calitatea apei destinate consumului uman.**

pH: (valoare admisă: 6,5-9,5 unităţi de pH), valoare obţinută: 7,5
Turbiditate:(valoarea admisă:acceptabila),valoare obţinută: 0,81 FNU
Amoniu (NH_4^+): (valoare admisă: ≤0,50 mg/l), valoare obţinută: < 0,03mg/l
Azotaţi (NO_3^-) (valoare admisă: ≤50 mg/l), valoare obţinută: 1,19 mg/l
Azotiţi (NO_2^-) (valoare admisă: ≤0,50 mg/l), valoare obţinută: <0,01 mg/l
Clor rezidual(Cl_2) **liber** (valoare admisă: 0,1-0,5 mg/l),valoare obţinută: 0,50 mg/l
Duritate totală (valoare admisă: >/= 5 grade germane), valoare obţinută: 2,60
Din punct de vedere microbiologic, apa este conforma

2. Tip probă: apă potabilă
Client: S.C. EDILUL CGA S.A.
Loc de prelevare: cartier Grui- Gradinita
Data executării: 23.09.2025
Proba prelevată conform SR ISO 5667-5:2017 şi ISO 19458:2007 (E)
Observaţii: **apa se încadreaza in valorile admise,conform Ordonantei nr.7/2023,aprobata prin Legea 96/2024 privind calitatea apei destinate consumului uman.**

SC EDILUL CGA SA este operator de date cu caracter personal
Atenţie, documentul conţine date cu caracter personal! El se adresează numai persoanei fizice sau juridice menţionată ca destinatar. În cazul în care nu sunteţi destinatarul vizat, vă informăm că dezvăluirea, copierea,distribuirea sau iniţierea unor acţiuni pe baza conţinutului acestui document sau strict interzise şi atrag răspunderea juridică.

pH: (valoare admisă: 6,5-9,5 unităţi de pH), valoare obţinută: 7,3
Turbiditate: (valoare admisă: acceptabila,), valoare obţinută: 0,88 FNU
Amoniu (NH_4^+): (valoare admisă: ≤0,50 mg/l), valoare obţinută: < 0,03mg/l
Azotaţi (NO_3^-) (valoare admisă: ≤50 mg/l), valoare obţinută: 1,16 mg/l
Azotiţi (NO_2^-) (valoare admisă: ≤0,50 mg/l), valoare obţinută: <0,01mg/l
Clor rezidual(Cl_2) liber (valoare admisă: 0,1-0,5 mg/l),valoare obţinută: 0,45mg/l
Duritate totală (valoare admisă: >/=5 grade germane), valoare obţinută: 2,38
Din punct de vedere microbiologic, apa este conformă

3.Tip probă: apă potabilă
Client: S.C. EDILUL CGA
Loc de prelevare: cartier Valea Barbusii
Data executării: 23.09.2025
Proba prelevată conform SR ISO 5667-5:2017 şi ISO 19458:2007 (E)
Observaţii: **apa se încadreaza in valorile admise,conform Ordonantei nr.7/2023,aprobata prin Legea 96/2024 privind calitatea apei destinate consumului uman.**

pH: (valoare admisă: 6,5-9,5 unităţi de pH), valoare obţinută: 7,4
Turbiditate: (valoare admisă: acceptabila), valoare obţinută: 0,87 FNU
Amoniu (NH_4^+): (valoare admisă: 0,50 mg/l), valoare obţinută: <0,03 mg/l
Azotaţi (NO_3^-) (valoare admisă: 50 mg/l), valoare obţinută: 1,33 mg/l
Azotiţi (NO_2^-) (valoare admisă: 0,50 mg/l), valoare obţinută: <0,01mg/l
Clor rezidual (Cl_2) liber (valoare admisă: 0,1-0,5 mg/l),valoare obţinută:0,10 mg/l
Duritate totală (valoare admisă:>/= 5 grade germane), valoare obţinută: 2,17
Din punct de vedere microbiologic, apa este conformă.

Observatie: rezultatele notate cu "<" reprezintă valorile situate sub limita de cuantificare a metodei

Elaborat,
Şef Serviciu Laboratoare,
ing. Laura PEPENEL

SOCIETATEA COMERCIALA EDILUL C.G.A. S.A.

DIRECTOR GENERAL,
ing. Mihail VASILESCU

SC EDILUL CGA SA este operator de date cu caracter personal
Atenţie, documentul conţine date cu caracter personal! El se adresează numai persoanei fizice sau juridice menţionată ca destinatar. În cazul în care nu sunteţi destinatarul vizat, vă informăm că dezvăluirea, copierea,distribuirea sau iniţierea unor acţiuni pe baza conţinutului acestui document sau strict interzise şi atrag răspunderea juridică.