

SOCIETATEA COMERCIALĂ EDILUL C.G.A. - S.A
Persoană juridică română
Sediul social: str. Traian, nr.41, Câmpulung
C.U.I. 11339178, Nr.Reg.Com. J03/709/1998
Capital social subscris și vărsat 3.834.286,26 RON
Tel. 0248510285, 0248511688; Fax 0248510030

S.C. EDILUL CGA S.A. Câmpulung
SECRETARIAT Nr. 72/1
2024 Luna 12 Zilua 09



COMUNICAT DE PRESĂ

Vă transmitem mai jos rezultatele analizelor la plecarea din Stația de Tratare Calea Pietroasă și din două puncte ale rețelei de distribuție :

1. Tip probă: apă potabilă

Client: S.C. EDILUL CGA S.A.

Loc de prelevare: Plecarea Stația de Tratare Calea Pietroasă

Data executării : 03.12.2024

Proba prelevată conform SR ISO 5667-5/2017 și ISO 19458/2007 (E)

Observații: **apa se încadrează în valorile admise, conform Ordonanta nr.7/2023 aprobată prin Legea 96/2024, privind calitatea apei destinate consumului uman.**

pH: (valoare admisă: 6,5-9,5 unități de pH), valoare obținută: 7,6

Turbiditate: (valoarea admisă: acceptabilă), valoare obținută: 0,74 FNU

Amoniu (NH₄⁺): (valoare admisă: 0,50 mg/l), valoare obținută: < 0,03 mg/l

Azotați (NO₃⁻): (valoare admisă: 50 mg/l), valoare obținută: 1,24 mg/l

Azotiți (NO₂⁻): (valoare admisă: 0,50 mg/l), valoare obținută: < 0,01 mg/l

Clor rezidual (Cl₂) liber (valoare admisă: 0,1-0,5 mg/l), valoare obținută: 0,51 mg/l

Duritate totală (valoare admisă: >= 5 grade germane), valoare obținută: 2,18

Din punct de vedere microbiologic, apa este conformă

2. Tip probă: apă potabilă

Client: S.C. EDILUL CGA S.A.

Loc de prelevare: Colegiul National Dinicu Golescu -Campulung

Data executării: 03.12.2024

Proba prelevată conform SR ISO 5667-5/2017 și ISO 19458/2007 (E)

Observații: **apa se încadrează în valorile admise, conform Ordonantei nr.7/2023, aprobată prin Legea 96/2024 privind calitatea apei destinate consumului uman.**

SC EDILUL CGA SA este operator de date cu caracter personal

Atenție, documentul conține date cu caracter personal! El se adresează numai persoanei fizice sau juridice menționată ca destinatar. În cazul în care nu sunteți destinatarul vizat, vă informăm că dezvăluirea, copierea, distribuirea sau inițierea unor acțiuni pe baza conținutului acestui document sau strict interzise și atrag răspunderea juridică.

pH: (valoare admisă: 6,5-9,5 unități de pH), valoare obținută: 7,5
Turbiditate: (valoare admisă: acceptabila,), valoare obținută: 1,18 FNU
Amoniu (NH₄⁺): (valoare admisă: 0,50 mg/l), valoare obținută: < 0,03mg/l
Azotați (NO₃⁻) (valoare admisă: 50 mg/l), valoare obținută: 1,12 mg/l
Azotiți (NO₂⁻) (valoare admisă: 0,50 mg/l), valoare obținută: <0,01mg/l
Clor rezidual(Cl₂) liber (valoare admisă: 0,1-0,5 mg/l), valoare obținută: 0,17 mg/l
Duritate totală (valoare admisă: >/=5 grade germane), valoare obținută: 2,04
Din punct de vedere microbiologic, apa este conformă

3. Tip probă: apă potabilă

Client: S.C. EDILUL CGA S.A.

Loc de prelevare: Liceul Teoretic Dan Barbilian

Data executării: 03.12.2024

Proba prelevată conform SR ISO 5667-5/2017 și ISO 19458/2007 (E)

Observații: **apa se încadrează în valorile admise, conform Ordonanței nr.7/2023, aprobată prin Legea 96/2024 privind calitatea apei destinate consumului uman.**

pH: (valoare admisă: 6,5-9,5 unități de pH), valoare obținută: 7,5
Turbiditate: (valoare admisă: acceptabila), valoare obținută: 0,81 FNU
Amoniu (NH₄⁺): (valoare admisă: 0,50 mg/l), valoare obținută: <0,03 mg/l
Azotați (NO₃⁻) (valoare admisă: 50 mg/l), valoare obținută: 1,09 mg/l
Azotiți (NO₂⁻) (valoare admisă: 0,50 mg/l), valoare obținută: <0,01mg/l
Clor rezidual (Cl₂) liber (valoare admisă: 0,1-0,5 mg/l), valoare obținută: 0,1 mg/l
Duritate totală (valoare admisă: >/= 5 grade germane), valoare obținută: 2,15
Din punct de vedere microbiologic, apa este conformă.

Elaborat,
Șef Serviciu Laboratoare,
ing. Laura PEPENEL



DIRECTOR GENERAL
ing. Mihail VASILESCU



SC EDILUL CGA SA este operator de date cu caracter personal

Atenție, documentul conține date cu caracter personal! El se adresează numai persoanei fizice sau juridice menționată ca destinatar. În cazul în care nu sunteți destinatarul vizat, vă informăm că dezvăluirea, copierea, distribuirea sau inițierea unor acțiuni pe baza conținutului acestui document sau strict interzise și atrag răspunderea juridică.