

28.10.2024  
Secretariat

S.C. EDILUL CGA S.A. Câmpulung  
SECRETARIAT Nr. 6381  
2024 Luna 10 Ziuă 27

SOCIETATEA COMERCIALĂ EDILUL C.G.A. - S.A  
Persoană juridică română  
Sediul social: str. Traian, nr.41, Câmpulung  
C.U.I. 11339178, Nr.Reg.Com. J03/709/1998  
Capital social subscris și vărsat 3.834.286,26 RON  
Tel. 0248510285, 0248511688; Fax 0248510030



## COMUNICAT DE PRESĂ

28 10 2024  
6919

Vă transmitem mai jos rezultatele analizelor la plecarea din Stația de Tratare Calea Pietroasă și din două puncte ale rețelei de distribuție :

1. Tip probă: apă potabilă

Client: S.C. EDILUL CGA S.A.

Loc de prelevare: Plecarea Stația de Tratare Calea Pietroasă

Data executării : 22.10.2024

Proba prelevată conform SR ISO 5667-5/2017 și ISO 19458/2007 (E)

**Observații: apa se încadrează în valorile admise, conform Ordonanta nr.7/2023 aprobată prin Legea 96/2024, privind calitatea apei destinate consumului uman.**

pH: (valoare admisă: 6,5-9,5 unități de pH), valoare obținută: 7,3

**Turbiditate:**(valoarea admisă: acceptabila), valoare obținută: 0,64 FNU

**Amoniu ( $\text{NH}_4^+$ ):** (valoarea admisă: 0,50 mg/l), valoare obținută: < 0,03mg/l

**Azotați ( $\text{NO}_3^-$ ):** (valoarea admisă: 50 mg/l), valoare obținută: 1,21 mg/l

**Azotiți ( $\text{NO}_2^-$ ):** (valoarea admisă: 0,50 mg/l), valoare obținută: <0,01 mg/l

**Clor rezidual( $\text{Cl}_2$ ) liber** (valoarea admisă: 0,1-0,5 mg/l), valoare obținută: 0,50 mg/l

**Duritate totală** (valoarea admisă:  $\geq 5$  grade germane), valoare obținută: 2,10

**Din punct de vedere microbiologic, apa este conforma**

2. Tip probă: apă potabilă

Client: S.C. EDILUL CGA S.A.

Loc de prelevare: Scoala Gimnaziala Nanu Muscel

Data executării: 22.10.2024

Proba prelevată conform SR ISO 5667-5/2017 și ISO 19458/2007 (E)

**Observații: apa se încadrează în valorile admise, conform Ordonantei nr.7/2023, aprobată prin Legea 96/2024 privind calitatea apei destinate consumului uman.**

### SC EDILUL CGA SA este operator de date cu caracter personal

Atenție, documentul conține date cu caracter personal! El se adresează numai persoanei fizice sau juridice menționată ca destinatar. În cazul în care nu sunteți destinatarul vizat, vă informăm că dezvăluirea, copierea, distribuția sau inițierea unor acțiuni pe baza conținutului acestui document sau strict interzise și atrag răspunderea juridică

**pH:** (valoare admisă: 6,5-9,5 unități de pH), valoare obținută: 7,4  
**Turbiditate:** (valoare admisă: acceptabila, ), valoare obținută: 0,72 FNU  
**Amoniu (NH<sub>4</sub><sup>+</sup>):** (valoare admisă: 0,50 mg/l), valoare obținută: < 0,03mg/l  
**Azotați (NO<sub>3</sub><sup>-</sup>)** (valoare admisă: 50 mg/l), valoare obținută: 1,25 mg/l  
**Azotiți (NO<sub>2</sub><sup>-</sup>)** (valoare admisă: 0,50 mg/l), valoare obținută: <0,01mg/l  
**Clor rezidual(Cl<sub>2</sub>) liber** (valoare admisă: 0,1-0,5 mg/l),valoare obținută: 0,24 mg/l  
**Duritate totală** (valoare admisă: >/=5 grade germane), valoare obținută: 2,17  
**Din punct de vedere microbiologic, apa este conformă**

3. Tip probă: apă potabilă

Client: S.C. EDILUL CGA S.A.

Loc de prelevare: Cartier Valea Romanestilor

Data executării: 22.10.2024

Proba prelevată conform SR ISO 5667-5/2017 și ISO 19458/2007 (E)

Observații: **apa se încadrează în valorile admise, conform Ordonanței nr.7/2023, aprobată prin Legea 96/2024 privind calitatea apei destinate consumului uman.**

**pH:** (valoare admisă: 6,5-9,5 unități de pH), valoare obținută: 7,4  
**Turbiditate:** (valoare admisă: acceptabila), valoare obținută: 0,74 FNU  
**Amoniu (NH<sub>4</sub><sup>+</sup>):** (valoare admisă: 0,50 mg/l), valoare obținută: <0,03 mg/l  
**Azotați (NO<sub>3</sub><sup>-</sup>)** (valoare admisă: 50 mg/l), valoare obținută: 1,20 mg/l  
**Azotiți (NO<sub>2</sub><sup>-</sup>)** (valoare admisă: 0,50 mg/l), valoare obținută: <0,01mg/l  
**Clor rezidual (Cl<sub>2</sub>) liber** (valoare admisă: 0,1-0,5 mg/l),valoare obținută:0,23 mg/l  
**Duritate totală** (valoare admisă:>/= 5 grade germane), valoare obținută: 2,04  
**Din punct de vedere microbiologic, apa este conformă.**

Elaborat,  
Șef Serviciu Laboratoare,  
ing. Laura PEPENEL



**DIRECTOR GENERAL,**  
ing. Mihail V. ȘILBESCU  
S.C. EDILUL CGA S.A.  
CAMPULUNG ARGES



**SC EDILUL CGA SA este operator de date cu caracter personal**

Atenție, documentul conține date cu caracter personal! El se adresează numai persoanei fizice sau juridice menționată cu destinație. În cazul în care nu sunteți destinatarul vizat, vă informăm că dezvăluirea, copierea, distribuția sau inițierea unor acțiuni pe baza conținutului acestui document sau strict interzise și atrag răspunderea juridică.