SOCIETATEA COMERCIALĂ EDILUL C.G.A. - S.A
Persoană juridică română
Sediul social: str. Traian, nr.41, Câmpulung
C.U.I. 11339178, Nr.Reg.Com. J19980000709030
Capital social subscris şi vărsat 3.834.286,26 RON
Tel. 0248510285, 0248511688; Fax 0248510030

ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001

S.C. EDILUL CGA S.A. Câmpulung
927
26 03 02

04.03.2026 locuitori site primărie

COMUNICAT DE PRESĂ

Vă transmitem mai jos rezultatele analizelor la plecarea din Staţia de Tratare Calea Pietroasă şi din două puncte ale reţelei de distribuţie :

PRIMĂRIA COMUNEI BUGHEA DE JOS JUD. ARGEŞ
INTRARE IEŞIRE Nr. 1247
Ziua 02 Luna 03 2026

1.Tip probă: apă potabilă
Client: S.C. EDILUL CGA S.A.
Loc de prelevare: Plecare Staţia de Tratare Calea Pietroasă
Data executări : 24.02.2026
Proba prelevată conform SR ISO 5667-5:2017 şi ISO 19458:2007 (E)
Observaţii:**apa se încadrează în valorile admise, conform Ordonanta nr.7/2023 aprobata prin Legea 96/2024, H.G.971/2023,privind calitatea apei destinate consumului uman.**

pH: (valoare admisă: 6,5-9,5 unităţi de pH), valoare obţinută: 7,5
Turbiditate:(valoarea admisă:acceptabila),valoare obţinută: 0,38 FNU
Amoniu (NH_4^+): (valoare admisă: ≤0,50 mg/l), valoare obţinută: < 0,03mg/l
Azotaţi (NO_3^-) (valoare admisă: ≤50 mg/l), valoare obţinută: 1,10 mg/l
Azotiţi (NO_2^-) (valoare admisă: ≤0,50 mg/l), valoare obţinută: <0,01 mg/l
Clor rezidual(Cl_2) liber (valoare admisă: 0,1-0,5 mg/l),valoare obţinută: 0,50 mg/l
Duritate totală (valoare admisă: >/= 5 grade germane), valoare obţinută: 2,02
Din punct de vedere microbiologic, apa este conforma

2. Tip probă: apă potabilă
Client: S.C. EDILUL CGA S.A.
Loc de prelevare: Scoala Gimnaziala com. Bughea de Jos
Data executării: 24.02.2026
Proba prelevată conform SR ISO 5667-5:2017 şi ISO 19458:2007 (E)
Observaţii: **apa se încadreaza in valorile admise,conform Ordonantei nr.7/2023,aprobata prin Legea 96/2024 privind calitatea apei destinate consumului uman.**

SC EDILUL CGA SA este operator de date cu caracter personal
Atenţie, documentul conţine date cu caracter personal! El se adresează numai persoanei fizice sau juridice menţionată ca destinatar. În cazul în care nu sunteţi destinatarul vizat, vă informăm că dezvăluirea, copierea,distribuirea sau iniţierea unor acţiuni pe baza conţinutului acestui document sau strici interzise şi atrag răspunderea juridică.

pH: (valoare admisă: 6,5-9,5 unităţi de pH), valoare obţinută: 6,7
Turbiditate: (valoare admisă: acceptabila,), valoare obţinută: 0,45 FNU
Amoniu (NH_4^+): (valoare admisă: ≤0,50 mg/l), valoare obţinută: < 0,03mg/l
Azotaţi (NO_3^-) (valoare admisă: ≤50 mg/l), valoare obţinută: 18,74 mg/l
Azotiţi (NO_2^-) (valoare admisă: ≤0,50 mg/l), valoare obţinută: <0,01mg/l
Clor rezidual(Cl_2) liber (valoare admisă: 0,1-0,5 mg/l),valoare obţinută: 0,14 mg/l
Duritate totală (valoare admisă: >/=5 grade germane), valoare obţinută: 5,05
Din punct de vedere microbiologic, apa este conformă

3.Tip probă: apă potabilă
Client: S.C. EDILUL CGA
Loc de prelevare: com. Bughea de Jos -rezervor Mlaci
Data executării: 24.02.2026
Proba prelevată conform SR ISO 5667-5:2017 şi ISO 19458:2007 (E)
Observaţii: **apa se încadreaza in valorile admise,conform Ordonantei nr.7/2023,aprobata prin Legea 96/2024 privind calitatea apei destinate consumului uman.**

pH: (valoare admisă: 6,5-9,5 unităţi de pH), valoare obţinută:6,7
Turbiditate: (valoare admisă: acceptabila), valoare obţinută: 0,45 FNU
Amoniu (NH_4^+): (valoare admisă: 0,50 mg/l), valoare obţinută: <0,03 mg/l
Azotaţi (NO_3^-) (valoare admisă: 50 mg/l), valoare obţinută: 18,70 mg/l
Azotiţi (NO_2^-) (valoare admisă: 0,50 mg/l), valoare obţinută: <0,01mg/l
Clor rezidual (Cl_2) liber (valoare admisă: 0,1-0,5 mg/l),valoare obţinută:0,18mg /l
Duritate totală (valoare admisă:>/= 5 grade germane),valoare obţinută: 5,05 mg/l
Din punct de vedere microbiologic, apa este conformă.

Observatie: rezultatele notate cu "<" reprezintă valorile situate sub limita de cuantificare a metodei

Elaborat,
Şef Serviciu Laboratoare,
ing. Laura PEPENEL

SOCIETATEA COMERCIALA EDILUL C.G.A. ARGES

DIRECTOR GENERAL,
ing. Mihail VASILESCU

SC EDILUL CGA SA este operator de date cu caracter personal
Atenţie, documentul conţine date cu caracter personal! El se adresează numai persoanei fizice sau juridice menţionată ca destinatar. În cazul în care nu sunteţi destinatarul vizat, vă informăm că dezvăluirea, copierea,distribuirea sau iniţierea unor acţiuni pe baza conţinutului acestui document sau strict interzise şi atrag răspunderea juridică.